



ОАО «Росгазификация»

Открытое акционерное общество

Головной научно-исследовательский и проектный институт
по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»

ОАО «Гипрониигаз»

Заместитель генерального директора
по технической политике
и стратегическому развитию

проспект им. Кирова С.М., д. 54, г. Саратов, Российская Федерация, 410012
тел. (8452) 74 95 95, 26 20 42; факс (8452) 27 24 44

е-mail: niigaz@niigaz.ru; www.niigaz.ru

ОКПО 03321549; ОГРН 1026403668895; ИНН 6455000573 / КПП 645501001

13.11.2014 № 3336-70

на № _____ от _____

Инженеру проекта

ООО «ВПП-сервис»

Смирнову Д.А.

г.Вологда

E-mail: Ahelios@yandex.ru

На № 501 от 07.11.2014г.

Разъяснение п.5.1.1 СНиП 42-01-2002.

Уважаемый Антон Юрьевич!

Согласно п.5.1.1 СНиП 42-01-2002, действующего в настоящее время, при прокладке газопроводов из стальных труб давлением до 0.6 МПа в стесненных условиях разрешается сокращать до 50% расстояния, указанные в СНиП 2.07.01, на участках сближения и по 5 м в каждую сторону от этих участков при выполнении одного из условий:

- применение бесшовных труб;
- применение электросварных труб, прошедших 100%-ый контроль физическими методами заводских сварных соединений;
- применение электросварных труб, не прошедших указанного контроля, проложенных в футляре;

Исходя из изложенного, при применении в стесненных условиях бесшовных труб разрешается их прокладка без футляра.

Во всех случаях сварные (монтажные) стыки на участке прокладки газопровода в стесненных условиях подлежат 100%-му контролю физическим методом.

М.С.Недлин