



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

109147, Москва, ул. Таганская, д. 34

Телефон: 912-39-11

Телетайп: 111633 "БРИДЕР"

Телефакс: (495) 912-40-41

E-mail: atomnadzor@gan.ru

Генеральному директору
ООО "ЕВРОИМПОРТ"

Д.В. Шилихину

01.12.06 № 11-10/4010
На № 477 от 27.11.2006

Г

Г

Управление по надзору за объектами нефтегазодобычи, переработки и магистрального трубопроводного транспорта разъясняет, что при использовании блочных газовых горелок фирмы "ECOFLAM S.p.A." (Италия) в комплекте со сдвоенными блоками предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) типа SVDLE+SV фирмы "Karl Dungs GmbH & Co" (Германия), типа VGD европейской компании "SIEMENS Landis & Staefa Division" и блоками проверки герметичности типа VPS 504, VDK 200 фирмы "Karl Dungs GmbH & Co", имеющими разрешения Ростехнадзора на применение, автоматическое отключающее устройство для проверки герметичности ПЗК, связанное с атмосферой, может не устанавливаться.

Начальник Управления по надзору
за объектами нефтегазодобычи,
переработки и магистрального
трубопроводного транспорта

Б.А. Красных