



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

109147, Москва, ул. Таганская, д. 34

Телефон: 912-39-11

Телетайп: 111633 "БРИДЕР"

Телефакс: (495) 912-40-41

E-mail: atomnadzor@gan.ru

Главе Представительства
концерна Riello S.p.A.
в странах СНГ

В.В. Полеву

21.04.06 № 11-10/2531

На № _____ от _____

Управление по надзору за объектами нефтегазодобычи, переработки и магистрального трубопроводного транспорта Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) рассмотрело Ваше обращение и разъясняет, что требования нормативного правового акта в области промышленной безопасности газопотребления по пунктам 5.9.7. и 5.9.8. «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529 – 03) относятся по оснащению газопроводов перед неавтоматическими промышленными газогорелочными устройствами (горелками) котлов.

Полностью автоматизированные газогорелочные устройства, в том числе импортные, укомплектованные предохранительными запорными клапанами и устройством, обеспечивающим контроль герметичности запорных устройств не требуют дополнительного оснащения газопроводов перед горелками в соответствии с требованиями указанных правил.

Начальник Управления по надзору за
объектами нефтегазодобычи, переработки и
магистрального трубопроводного транспорта


Б.А. Красных