



1. Места установки контрольной трубки в ковре на газопроводе см. комплект ГСН.
2. Расход материалов на установку ковра составляет:  
 бетон тяжелый В15 ГОСТ 26633-91 0,04м<sup>3</sup>; песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93 0,02м<sup>3</sup>; кирпич М75 по ГОСТ 530-95 0,09м<sup>3</sup>.
3. Вокруг защитного устройства ковра выполнить отсыпку F=2,2м<sup>2</sup>.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N									
			Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
Разраб.									Стадия	Лист	Листов
Провер.											
Н.контр.											