

в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию – независимо от тепловой мощности.

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» является актуализированной редакцией СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Пунктом 7.2 данного свода правил предусмотрено, что оснащение газифицированных помещений квартир системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика. Вместе с тем в части оснащения такими системами жилых зданий в своде правил сохранено вышеуказанное обязательное требование пункта 7.2 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Таким образом, Минрегион России не находит противоречий между требованиями части 11 статьи 30 Федерального закона № 384-ФЗ и пунктом 7.2 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Директор Департамента
архитектуры, строительства и
градостроительной политики

Д.В. Шаповал