

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"



Юридический адрес:  
629100, Россия, ЯНАО  
г. Новый Уренгой, д/з 066  
ул. Газовая 178  
т/факс (3494) 94-56-75  
приемная (3494) 23-60-34  
E-mail: [ngaz@sgazce.ru](mailto:ngaz@sgazce.ru)

Банковские реквизиты:  
ИНН/КПП 8904007910, 890401001  
р/с 4070281000000000953  
Новоуренгойский филиал АБ "Газпромбанк"  
ЗАО в г. Новый Уренгой  
По адресу: Ул. 26 Съезда КПСС д. 4а  
БИК 047195753, к/с 3010181070000000753  
ОКОНХ 90214, ОКПО 05923703

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1088  
от «21» сентября 2011 г.

На присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом  
На основании технических условий, выданных в соответствии с Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 №117, и  
Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением  
Госгортехнадзора России от 18.03.2003 №9.

Заказчик: ЗАО «Уренгойстрой»  
(наименование организации, ФИО физического лица)

Основание для выдачи технических условий – заявление Заказчика:  
Вход, № 2194 от 27.09.2011 г.  
(номер и дата регистрации заявления)

Наименование объекта газификации:  
Административное, бытовое здание, склады  
(промышленное здание, котельная, жилой дом, общественное, административное, бытовое здание)

Статус: Существующее  
(проектируемое, существующее)

Месторасположение объекта: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона,  
ул. Индустриальная, б-а  
(почтовый адрес)

Газовое/используемое оборудование (планируемое к установке):  
Водогрейные котлы «СТРЕЛА» 125 кВт – 2 шт.  
(наименование, количество)

Направление использования газа:  
Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение  
(производственные нужды, пищеварение, горячее водоснабжение, отопление, вентиляция)

Установленный объем потребления природного газа:  
2011 тыс. м<sup>3</sup>/год  
(годовой расход газа)  
30 м<sup>3</sup>/час  
(максимальный часовой расход газа)

Планируемые сроки строительства объекта:  
Начало: 2012 год Окончание: 2012 год  
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2012 год

Технические условия на присоединение к газораспределительной сети:

- Давление газа в точке подключения: 0,6 МПа
- Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:  
Подземного газопровода высокого давления от пр. Губкина к АТБ-4.  
Ду 159 мм
- Материал трубы и тип изоляции в точке подключения:  
Ст10 по ГОСТ 8731-74, изоляция «весьма усиленная»
- Коррозионная активность грунта, наличие неточечных блуждающих токов в точке подключения:  
Отсутствует, согласно письму № 01-04/436 от 25.08.85 Отдела защиты подземных сооружений от коррозии «Академии коммунального хозяйства им. Памфилова»
- Общие инженерно-технические требования:  
5.1. Проектирование газопровода выполнять в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002.

Согласовано:

Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

СП 42-101-2003, СП 31-106-2002, СНиП 2.04.08-87, СНиП 2.04.05-91, СНиП II-35-76 и других нормативных документов.

- 5.2. Проектные, строительные-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями-членами Саморегулируемых организаций, имеющими допуски на выполнение данных работ.
- 5.3. До начала строительства проект подлежит Государственной экспертизе с последующим получением разрешения на строительство в органах местного самоуправления МО г.Новый Уренгой.
- 5.4. Газоснабжение предусмотреть от природного газа ГОСТ 5542-87.
- 5.5. Расстояния от проектируемого газопровода до смежных коммуникаций должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а так же постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000г №878 «Правила охраны газораспределительных сетей», ПУЭ.
- 5.6. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, сертификаты качества.
- 5.7. Выполненный проект согласовать с ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ».
- 5.8. По окончании строительства необходимо получить распоряжение на ввод объекта в эксплуатацию.
- 5.9. Настоящие технические условия составлены в 2-х подлинных экземплярах, из них один экземпляр должен находиться в ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ», второй – у Заказчика.
- 5.10. Газопровод находится в собственности ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ».

**6. Особые требования:**

- 6.1. В месте врезки предусмотреть надземное отключающее устройство в ограждении.
- 6.2. Прокладку газопровода выполнить согласно требованиям СП 42-101-2003. Способ прокладки газопровода выбрать исходя из условий местности.
- 6.3. Ввод газопровода предусмотреть непосредственно в помещения с газопользующим оборудованием.
- 6.4. На вводе в здания предусмотреть установку отключающего устройства и изолирующего фланцевого соединения.
- 6.5. Предусмотреть установку сигнализатора загазованности в помещениях с газопользующим оборудованием.
- 6.6. Для учета расхода газа предусмотреть монтаж газового счетчика перед газопользующим оборудованием, марку счетчика согласовать с ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».
- 6.7. Для снижения давления предусмотреть установку отапливаемого ГРУ в помещении котельной.
- 6.8. вновь построенный газопровод необходимо застраховать и зарегистрировать в едином государственном реестре ОПО.

**7. Дополнительные рекомендации:**


- 7.1. До ввода в эксплуатацию заключить договора: на транспортировку газа, на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования с ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ» и на поставку газа с ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».
- 7.2. Для ведения технического надзора за строительством газопровода заключить договор с ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ».
- 7.3. Для ведения авторского надзора заключить договор с проектной организацией.

**8. Срок действия технических условий: до**

Октябрь 2013 года  
(месяц и год подключения)

Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ».

Зам. генерального директора  
по производству

  
С.А. Саиков

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	196/12-ППО	Лист 14