



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Шолохову А.А.

alexeysholokhov@gmail.com

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 275-21-05
Почт. адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
Телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88
E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru
<http://szap.gosnadzor.ru>

ОКПО 33095180, ОГРН 5067847165018
ИНН/КПП 7841340833/784101001

27.10.2015 № 13-1-27/38453

На № _____ от _____

Об опасных производственных
объектах газораспределения и
газопотребления

Ваше обращение на интернет-сайт Северо-Западного управления Ростехнадзора зарегистрировано за № 27-1/61961 от 16.09.2015 и рассмотрено.

Разъясняем, что в соответствии с п. 1 приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) к категории опасных производственных объектов относятся такие объекты, на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2 Федерального закона № 116-ФЗ.

В то же время опасные свойства природного газа определяются возможностью возникновения взрывопожароопасной смеси его с воздухом, что не связано с обязательным наличием природного газа в том или ином определенном количестве. В сетях газораспределения и газопотребления газ транспортируется (непрерывно перемещается) по газопроводам, и подсчет его массы, исходя их объема сети (газопроводов) и плотности газа, не имеет смысла для целей Федерального закона № 116-ФЗ.

Именно поэтому, в соответствии с пунктами 1 и 4 Приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ законодатель отнес сети газораспределения и сети газопотребления к категории опасных производственных объектов с присвоением соответствующих классов опасности в зависимости от давления транспортируемого газа и вне зависимости от его количества (массы).

Таким образом, в соответствии с пунктом 4 Приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ сеть газопотребления природного газа (газовая котельная), в которой проектное давление газа не превышает 1,2 мПа, является опасным производственным объектом 3 класса опасности вне зависимости от мощности газоиспользующего оборудования и массы газа.

Также разъясняем, что в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 116-ФЗ, сеть газопотребления жилого дома не относится к опасным производственным объектам и не требует регистрации в Ростехнадзоре.

Заместитель руководителя

А.А. Капаев

А.Е. Кварацхелия
323-1067