



ОАО "Росгазификация"

Открытое акционерное общество

Головной научно-исследовательский и проектный институт  
по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

ОАО "Гипрониигаз"

проспект им. Кирова С.М., д. 54, г. Саратов, Российская Федерация, 410012  
тел. (8452) 74 95 95, 26 20 42; факс (8452) 27 24 44

e-mail: niigaz@niigaz.ru; www.niigaz.ru

ОКПО 03321549; ОГРН 1026403668895; ИНН 6455000573 / КПП 645501001

01.10.2013 № 2271-70

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Жукову В.Г.

e-mail: [vzhukov@front.ru](mailto:vzhukov@front.ru)

На e-mail от 25.09.2013г.

На поставленные вопросы сообщаем.

1. Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ (письмо от 03.08.2012г. № 20244-ДБ (08) в настоящее время следует руководствоваться СНиП 42-01-2002, включенным в перечень национальных стандартов и Сводов Правил, утвержденный Распоряжением Правительства от 21.06.2010 №1047, п.5.1.6 которого не предусмотрена регламентация прокладки газопроводов через и под фундаментами.

Согласно действующему в настоящее время ПБ 12-529-03 п. 5.7.7 подземные вводы предусматриваются в несейсмостойкие здания в районах с сейсмичностью 7 баллов и более.

Данное положение также содержится в п. 5.1.6 СП 62.13330.2011, издание 2013г., включающего внесенные изменения и исключения, утвержденные приказом № 81/ГС от 10.12.2012г.

2. На рисунке Г.2 приложения Г СП 62.13330.2011, по нашему мнению, приведен пример ввода газопровода в несейсмостойкое здание при сейсмичности района 7 баллов и более.

Начальник технического отдела

Ю.Н. Вольнов

Игнатъева Н.Я. (845 2) 74-95-26