

ПЕРЕЧЕНЬ

документации, необходимой для пуска газа на вновь постоянные и реконструируемые объекты, и сдачи их в архив Управления «Моспромгаз»:

1. Проект в полном объеме с пояснительной запиской согласованный в ГУП «Мосгаз»
2. Разрешение на строительство от «Мосгорстройнадзора» для объектов кап. строительства, реконструкции или регистрация Московского Управления «Ростехнадзора» для объектов, если производится техническое перевооружение системы газоснабжения объекта.
3. Акт готовности системы газопотребления к пуску газа и проведения наладочных работ (Ф.15)
4. Письменное разрешение московского Управления «Ростехнадзора» на проведение пуско-наладочных работ газового оборудования.
5. Строительный паспорт системы газопотребления.
6. Акты проведения испытания на герметичность внутреннего газопровода.
7. Сертификаты соответствия на газооборудования, горелки, котлы с разрешением на применение от «Ростехнадзора» России.
8. Копии паспортов заводов изготовителей на оборудование, запорной арматуры свыше 100 мм. с инструкциями по монтажу и эксплуатации импортного оборудования на русском языке.
9. Исполнительно-техническая документация на наружный газопровод: акт на испытания на герметичность (Ф.4), копия исполнительного чертежа, справка от управления Технадзора ГУП «Мосгаз» о готовности объекта к врезке, акт балансовой принадлежности.
10. Копии паспортов на ШРП, ГРПБ и т.д., а также на оборудование, находящиеся в ШРП.
11. Копии паспортов на газовый счетчик и корректор – в 2-х экз.
12. Акт ревизии коммерческого узла учета расхода газа – в 2-х экз.
13. Акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ПР 60.2.019-2006 – в 2-х экз.
14. Акт настройки корректора – в 2-х экз.
15. Акт приемки коммерческого узла учета газа от газопоставляющей организации – в 2-х экз.
16. Копия свидетельства СРО о допуске к работам по монтажу объектов газового хозяйства.
17. Сертификаты качества на применяемые: трубы, отводы, переходы, электроды и сварочную проволоку.