

Вентканал 140x270 мм. 2 шт., $L_{\text{вент}}=406,14 \text{ м}^3/\text{час}$,
 вывести выше кровли на 0,50 м., утеплить
 минватой и заключить в кожух из кровельной
 стали. Канал должен соответствовать
 требованиям СП 42-101-2003 приложение Г,
 п. 5,8,10,12,14,17,18. См. альбом 5.905-10 л.
 УГП-19,21.

