



АО "Росгазификация"

Акционерное общество
"Головной научно-исследовательский и проектный институт
по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

АО "Гипрониигаз"

Заместитель генерального директора
по научной и экспертной деятельности

Им. Кирова С.М. проспект, д. 54, Саратов, Российская Федерация, 410012
Тел.: (8452) 74-94-95, 26-20-42; факс (8452) 27-24-44
e-mail: niigaz@niigaz.ru; www.niigaz.ru

ОКПО 03321549; ОГРН 1026403668895; ИНН/КПП 6455000573/645501001

от 30.09.20г № 3805-ТО

На № _____ от _____

На № б/н от 21.09.2020г.

О разъяснении требований
нормативных документов.

Уважаемый Василий Михайлович!

На Ваше обращение сообщаем следующее.

В соответствии с требованиями п. 7.7 СП 62.13330.2011 с изменениями №1,2,3 при проектировании внутренних газопроводов зданий различного назначения (кроме теплогенераторных) следует предусматривать установку продувочных газопроводов.

Вышеуказанный пункт СП 62.13330.2011 включен в перечень национальных стандартов и сводов правил (постановление Правительства РФ от 04.07.2020г. № 985) для применения на обязательной основе и обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Обращаем Ваше внимание, что в п.п. 51,52 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» приведены общие требования по установке продувочных газопроводов без указания наименования зданий, на которые данные требования распространяются.

Учитывая, что СП 62.13330.2011 с изменениями № 1,2,3 разработан в развитие Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и

газопотребления» и, в связи с этим, требования п.7.7 данного свода правил, по нашему мнению, не противоречат требованиям п.п. 51,52 Технического регламента, а уточняют наименование здания, для внутреннего газопровода которого, установку продувочного газопровода предусматривать не следует.

Одновременно сообщаем, что требования п. 8.2.2 СП 281.132800.2016 в части установки продувочного газопровода применяются на добровольной основе в соответствии с Перечнем документов в области стандартизации, утвержденным приказом Росстандарта от 17.04.2019 №831.



А.В. Кузнецов

Исполнитель: Суворова Лидия Петровна
Телефон (8452) 74-94-71 E-mail: TO-GNG@niigaz.ru