



Примечание:
 Расстояние от внешней стены до газового котла принять при соблюдении примечания 1.
 1. При подаче газопровода к отопительному котлу расстояние между отключающим краном и корпусом котла должно быть не менее 100 мм.
 2. Отключающие устройства, изолирующие соединения перед газопользующими приборами условно не показаны.
 3. Углы поворотов, не равные 90°, выполнять по месту двумя заводскими отводами стальными приборными

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
						П	6	

Согласовано

Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.