



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Пермь»
(АО «Газпром газораспределение Пермь»)

Березниковский филиал

ул. Уральских танкистов, д. 5, г. Березники,
Пермский край, Российская Федерация, 618400
тел.: +7 (34242) 6-70-95, факс: +7 (34242) 6-70-95
e-mail: post@fbr.ugaz.ru

ОКПО 03295605, ОГРН 1025900512670, ИНН 5902183841, КПП 591102001

№ 10. 2012 № 59-3490/07

на № _____ от _____

Религиозная организация
"Соликамская Епархия
Русской Православной
Церкви (Московский
Патриархат)"

8-968-388-33-78

О согласовании проекта

Сообщаю Вам, что проектная документация по объекту: «Здание духовного центра Соликамской Епархии, расположенного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 74а » ш.п. 101/19-ГСН, ГСВ рассмотрена.

В результате **повторной** проверки проектной документации выявлены следующие замечания:

1. Договор подключения заключен с Заявителем – Религиозная организация «Соликамская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на объект капитального строительства: **Административное здание**. Если поменялось название объекта, то необходимо донести документы в ЕЦПУ АО «Газпром газораспределение Пермь» в г. Соликамск. Или поменять наименование проекта на **Административное здание**.
2. Отсутствует согласованная с проектной группой БФ АО «Газпром газораспределение Пермь» точка подключения на границе участка Заявителя.
3. Отсутствует акт согласования узла учета газа с газоснабжающей организацией в соответствии с п. 6 общих инженерно-технических требований.
4. ГСН листы 1.2 и 2 охранную зону ПЭ газопровода привести в соответствие с п. 7, подпунктом «б» Правил охраны газораспределительных сетей №878 от 20.11.2000г., а именно: «Охранная зона для ПЭ газопроводов устанавливается в виде территорий, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны».
5. ГСН лист 1.1 п.1.2 «Газоснабжение наружное» - газопровод низкого давления исправить на $P=0,0018\text{Мпа}$.
6. ГСН лист 1.1 п. 1.2 и лист 1.2 п. 1.6 – испытание на герметичность прописать конкретно для каждого газопровода (сталь, ПЭ, подземный, надземный).

7. ГСН лист 1.1 – срок эксплуатации стальных газопроводов – 40 лет, ПЭ – 50 лет.
8. ГСН лист 1.2 – СНиП 12-01-2004 заменен на СП 48.13330.2019.
9. ГСН лист 1.2 – исключить п. 1.5 так как газопровод низкого давления не является ОПО.
10. В проекте отсутствует перечень работ, на которые необходимо сделать АОСР в соответствии с формой приложения Д СП48.13330.2019.
11. ГСН лист 1.2 п. 1.3 – Акт приемки на газопровод низкого давления Ростехнадзор не подписывает – это не ОПО.
12. ГСН лист 2 – в штампе почему написано, что это «план здания на отметке 0.000.....»?
13. ГСН лист 3 – в штампе почему написано, что это «устройство вентканала»?
14. ГСН лист 4 – это узел ограждения шарового крана или ковера? Привести в соответствие.
15. В проекте отсутствует информация о нормативном расстоянии по горизонтали от запорной арматуры до открывающихся окон и дверей.
16. ГСВ лист 1.2 п.1.3, п.1.4 – СНиП 12-01-2004 заменен на СП 48.13330.2019.
17. ГСВ лист 1.2 п. 1.3 – Акт приемки на газопровод низкого давления Ростехнадзор не подписывает – это не ОПО. Пункт 1.3 – привести весь пункт в соответствие – это не ОПО!
18. ГСВ лист 1.2 – исключить п. 1.5 так как газопровод низкого давления не является ОПО.
19. ГСВ лист 1.2 п.1.7 – испытание на герметичность прописать конкретно для каждого газопровода (надземный и внутренний).
20. ГСВ листы 1.1 и 1.2 – отсутствует информация о сроку службы стального газопровода и запорной арматуры.
21. ГСВ лист 1.2 – разрез 3-3 выполнен не корректно – отсутствует половина чертежа.
22. ГСВ лист 2 – в помещениях кухни и котельной запроектировать вентиляционные каналы.
23. В проекте ГСВ отсутствует информация и схема заземления газоиспользующего оборудования.

На основании вышеперечисленных замечаний проектная документация отклоняется от согласования.

Главный инженер



А.Ю. Якунин