


Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

607224

Нижегородская обл., г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 А,
тел.: (83147) 2-10-70, 2-10-71,
факс: (83147) 3-54-41,
бухг.: (83147) 3-09-19,
e-mail: info@gaselectro.nnov.ru
http://www.gaselectro.ru



elster
Газэлектроника

ИНН/КПП 5243013311/524301001 ОКПО 48318941 ОГРН 1025201342440

р/с 40702810407860000244 в Арзамасском филиале ЗАО «Нижегородпромстройбанк»

БИК 042204786 к/с 30101810300000000786

исх. от 30.05.2008 г. № 733

на № _____ от _____ Главному специалисту

т/ф 8 (4012) 32-68-93

Уважаемый г-н

На Ваш запрос от 29.05.2008 г. сообщаем: счётчики газа ВК-С 1,6; 2,5; 4 производства ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» в силу своих конструктивных особенностей мало чувствительны к различного рода загрязнениям и не требуют установки фильтра. Подобная формулировка указана и в паспорте счётчика в разделе 5, п. 5.2.

Приложение. Копия паспорта на счётчик на 2-х листах.

Технический управляющий

О. Г. Гушин

Исполнитель: Бернатская

Стр. 1 из 1

тел.

Е-п. bernatkaja@gaselectro.nnov.ru