

Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Барыш

Уведомление о выявленных нарушениях № 4

«11» апреля 2024 г.

Директору ООО «Энергокомплект»

Мною, Ментовым Александром Сергеевичем, инженером 1-й категории, группы строительного контроля филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Барыш, в присутствии представителя подрядной организации ООО «ТГК-Сервис» Макиенко А.Н., на строительстве объекта: «**Внутрипоселковый газопровод по ул.Горная, ул.Центральная в с.Барышская Дурасовка Барышского района Ульяновской области**», в ходе выполнения строительно-монтажных работ выявлены следующие нарушения требований действующих нормативных документов, отступлений от проектной документации:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, пункт, шифр проекта, лист	Предлагаемый срок устранения	Примечание
1	На строительной площадке не организована уборка строительного мусора	ППР	постоянно	
2	Отсутствует бетонировка коверов, установлены на неподготовленное основание, без использования песка	Проект 608-22-5 ГСН, л. 8	30.04.2024 г.	
3	Отсутствует бетонировка опор ограждения ГРПШ и отключающих устройств	Проект 608-22-5- ГСН, л. 6.1	30.04.2024 г.	
4	Бетонировка основания отключающих устройств, дала усадку. Частично разрушена	ППР	30.04.2024 г.	
5	Цокольные вводы, частично, не стыкуются, по горизонтали, к выполненным опускам ВДГО	ППР	30.04.2024 г.	
6	Отсутствует заземление ограждений ГРПШ	ППР	30.04.2024 г.	

В связи с тем, что выявленные нарушения ведут к снижению качества работ и уровня безопасности объектов ПАО «Газпром», необходимо:

Устранить нарушения в указанные сроки.

После устранения нарушений прошу Вас представить официальный ответ в филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Барыш по E-mail mentov@ulgaz.ru

Инженер группы строительного контроля _____

А.С. Ментов

Ознакомлен: Представитель подрядной организации
ООО «ТГК-Сервис» _____ А.Н. Макиенко

Отметка о закрытии уведомления _____