

7. Свидетельство о приемке

«20» 09 2010 г. проведены испытания ДРП на герметичность давлением 0,75 МПа в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 по разработанной и утвержденной методике испытаний.

Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены.

Домовой газорегуляторный пункт ДРП 10к № 757

с заводским номером регулятора давления № 6906 соответствует ТУ 4859-011-31885400-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия сентябрь 2010г.

Начальник участка подготовки производства
_____ Окунев А.В.
подпись
Начальник ПИЛ
_____ Савинов С.Н.
подпись
М.П. для документов
г. ДОМОДЕДОВО РФ

8. Эксплуатация

Эксплуатация должна осуществляться предприятием, имеющем разрешение территориального органа Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на выполнение данного вида работ в соответствии с указаниями паспортов и руководства по эксплуатации на комплектующие изделия, паспорта и руководства по эксплуатации ДРП, ПБ 12-529-03.

Замечания и предложения по работе ДРП и качеству изготовления направлять по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Станционная, д. 16.

Примечание: Для улучшения технических характеристик, надежности работы, уменьшения расходов при эксплуатации допускается замена, используемого в ДРП оборудования, при условии что, данное оборудование имеет:

- разрешение на применение в системах газораспределения на территории РФ, выданное территориальным органом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на выполнение данного вида работ.

9. Сведения об изготовителе

ЗАО «ГАЗСТРОЙ»,
142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Станционная, д. 16, E-mail: gazstroy01@mail.ru,
www.gazstroy.org, тел./факс: 8 (49679) 3-14-97.