

Термозапорный клапан
КТЗ 001-15 Ду15

Кли без фундамента

2.13330.2011

лист В, табл. В.1, п.10)

Окно с форточкой

Сост.=1,6м²

при толщине стекла 3мм

Топочная

S=6,7м²

V=18,8м³

H=2,8м

Счетчик газа с функцией предоплаты

(V_{max}=6м³/ч). Установить на высоте 1,6м

и не менее 1,0м от газовых приборов.

Цокольный газовый ввод $\phi 32 \times 25$ с

неразъемным соединением

полиэтиленовой трубы со стальной.

Полиэтиленовый футляр ПЭ80

Кран шаровой

КШГ 70.102.025

Броен Балломакс Ду25

Крепление газопровода

Переход d_u

Крепление газопровода

Прокладка Г1 $d_u 25 \times 3,2$ в
футляре $\phi 57 \times 3,0; L=0,5$ м

