

Минимальный рекомендуемый диаметр общего дымохода  
при совместной работе настенных котлов торговой марки **BAXI** модели **MAIN 24 Fi**

Количество котлов с единым дымоходом	При высоте дымовой трубы от верхнего котла	
	≥ 3 м	≥ 8 м
2	150	140
3	180	160
4	200	180
5	250	230
6	250	230
7	300	250
8	300	300

Примечания.

- 1) Данный расчет выполнен только для котлов MAIN 24 Fi. Минимальные диаметры дымоходов для других котлов будут зависеть от мощности котла, температуры и количества отходящих газов, КПД, условий установки и т. д.
- 2) Расстояние по вертикали между котлами принято равным 3 метра.
- 3) Теплоизоляция дымохода считается отдельно и зависит от температуры наружного воздуха и способа установки дымохода.
- 4) При установке более шести котлов в единый дымоход обязательно наличие «компенсационного отверстия» в нижней точке дымохода. При установке четырех и более котлов наличие компенсационного отверстия желательно.