



- Примечания
1. Продувочные газопроводы выведены не менее чем на 1м выше карниза крыши. Выдержать расстояние 3м по радиусу от точек забора воздуха на вентиляцию.
  2. \* Размер для справок.
  3. Расстояние между креплениями вспомогательного газопровода к основанию должно быть не более 3.5м.
  4. Расстояние между креплениями газопровода Ду150 должно быть не более 10.0м.

Создано	
Изд. № подл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Изд. № подл.	