ЗАО "ПОЛИМЕРГАЗ"

107140, Москва, ул. В. Красносельская, д. 9, офис № 3
E–mail: info@polimergaz.ru
www.polimergaz.ru
тел. (499) 763-22-13
факс (499) 763-22-14

От 07.04.11г. № 09-138
на № б/н от 27.06.2011

Инженеру раздела ГС
ЗАО «Алгоритм»
Сазонову А. В.

Рассмотрев Ваш запрос, сообщаем следующее:

1. Пункт 6.3.3 Свода правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» допускает установку ГРПШ с входным давлением до 0,6 МПа включительно на наружных стенах производственных зданий.

2. Устройство дополнительных опор или фундамента под ГРПШ в случае его большой массы, по нашему мнению, не меняет варианта размещения при условии соблюдения условий настенного размещения (п. 6.3.5) и расстояний от стены таких же, как при размещении на наружной стене здания.

С уважением,
исполнительный директор *Ю. В. Коршунов*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛГОРИТМ»

248600, г. Калуга, ул. Тульская, 13 а тел. (084-22) 57-59-89
р/с 40702810622240100817 в Калужском ОСБ №8608 г. Калуга
к/с 30101810100000000612 БИК 042908612 ИНН 4027000975 ОКПО 20729387 ОКВЭД 74.20.1

Генеральному директору
ЗАО «Полимергаз»
Удовенко В. Е.

Здравствуйте.

Просим Вас дать разъяснения к СП 62.13330.2011 п. 6.3.3 «ГРПШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно устанавливают на наружных стенах производственных зданий, общественных и бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д и котельных.»

Допускается ли размещать ГРПШ с входным давлением до 0,6МПа у стен зданий перечисленных в вышеуказанном пункте СП? В работе столкнулись с проблемами при размещении ГРПШ на стене здания так как ГРПШ часто имеет массу более 500кг. Возможна ли установка ГРПШ на собственный фундамент или опоры у стнены здания (при расстоянии от стены здания до стенки ГРПШ не более 100мм).

Инженер раздела ГС
ЗАО "Алгоритм" г.Калуга
Сазонов А.В.

27.06.2011г